



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью Завод промышленных котлов "Энергетик".

ОГРН: 1152223009960.

Место нахождения: 656037, Алтайский край, город Барнаул, проспект Калинина, дом 69Г, Российская Федерация.

Телефон: +78007005536. Адрес электронной почты: e-1-9@e-1-9.ru,

в лице генерального директора Швемлера Александра Александровича

заявляет, что

Горелки газовые и комбинированные, жидкотопливные типа Г, ГГ, ГМГ, ГМ, РМГ, РГМГ тепловой мощностью от 0,93 до 38,9 МВт. Устройство топочное 19-01-06-000-1. Форсунка паромеханическая ФПМ. Форсунка механическая ФМ.

Топливо - природный газ по ГОСТ 5542-2014, дизельное топливо по ГОСТ 305-2013, мазут топочный по ГОСТ 10585-2013, сырая нефть по ГОСТ Р 51858-2002, газовый конденсат.

Модели: горелки газовые Г-1,0; Г-1,0К; ГГ-1; ГГ-2; ГГ-3; ГГ-4; ГГ-7; ГГ-10; ГГ-20; ГГ-30; ГГ-1М; ГГ-2М; ГГ-3М; горелки газомазутные ГМГ-1,5м; ГМГ-1,5мс; ГМГ-2м; ГМГ-2мс; ГМГ-4м; ГМГ-4мс; ГМГ-5м; ГМГ-5мс; ГМГ-5,5/7; ГМ-2,5; ГМ-4,5; ГМ-7; ГМ-10; РГМГ-1; РГМГ-1П; РГМГ-2; РГМГ-2П; РГМГ-3; РГМГ-3П; РГМГ-4; РГМГ-7; РГМГ-10; РГМГ-20; РГМГ-30; РГМГ-1М; РГМГ-2М; РГМГ-3М; горелки жидкотопливные РМГ-1; РМГ-1П; РМГ-2; РМГ-2П; РМГ-3; РМГ-3П; РМГ-1М; РМГ-2М; РМГ-3М; РМГ-1м-01; РМГ-1м-02. Устройство топочное 19-01-06-000-1. Форсунка паромеханическая ФПМ. Форсунка механическая ФМ.

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью Завод промышленных котлов "Энергетик"

Место нахождения: 656037, Алтайский край, город Барнаул, проспект Калинина, дом 69Г, Российская Федерация

продукция изготовлена в соответствии с

ГОСТ 27824-2000 "Горелки промышленные на жидком топливе. Общие технические требования",

ГОСТ 21204-97 "Горелки газовые промышленные. Общие технические требования",

по Техническим условиям ТУ 28.21.11-003-33974042-2018 "Горелки газовые, мазутные и газомазутные"

код ТН ВЭД ЕАЭС 8416 20 800 0, 8416 20 200 0, 8416 10 900 0

Серийный выпуск.

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 823.

Декларация о соответствии принята на основании

Документов: Свидетельство ОГРН. Обоснование безопасности. Паспорт. Руководство по эксплуатации. Конструкторская документация. Сертификаты качества на материалы; сертификаты соответствия на комплектующие изделия. Протокол испытаний № 18-40 от 23 марта 2018 года Сибирского испытательного центра систем отопления Общества с ограниченной ответственностью "Сибирский центр систем отопления", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.22MX18.

Схема декларирования – 3д.

Дополнительная информация

ГОСТ 21204-97 "Горелки газовые промышленные. Общие технические требования" (раздел 5),

ГОСТ 27824-2000 "Горелки промышленные на жидком топливе. Общие технические требования" (пункты 5.1 - 5.16, 5.20).

Условия хранения продукции - 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150-69. Срок хранения без переконсервации - 1 год.

Срок службы - 10 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 25.03.2022 включительно.



Генеральный директор
А.А.Швемлер

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.МГ09.В.00300

Дата регистрации декларации о соответствии 26.03.2018